

## ABASTECIMIENTO DE AGUA

Dotación de agua por persona: 02 litros/día

Dotación de agua por familia: 20 litros/día

### Usos Asignados

- Bebida
- Preparación de Alimentos
- Lavado de utensilios
- Higiene personal básica

## SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZONAS DE EMERGENCIA

**Camión cisterna:** debe tener un tanque sin corrosión, recubrimiento interno, estar limpio y desinfectado

**Tanque fijo:** Debe estar colocado en un pedestal (altura: 0,60 m) y tener tapa en la parte superior y con caño para sacar agua.

**Bidón:** Debe ser de material resistente, color blanco o natural con caño y tapa rosca para un manejo sanitario adecuado.

**Cilindros:** Deben ser colocados sobre un pedestal, ponerles caño y tapa, pintarlos por fuera y revestirlos de cemento por dentro para que no se oxiden.

**Baldes:** Deben ser incoloros o blancos, porcelanizados, o de plástico, provisto de asa, con tapa y de preferencia ponerles un caño, con accesorios limpios para sacar el agua.

## LIMPIEZA DE LOS DEPOSITOS DE AGUA

- Lavar el depósito con una mezcla de ½ cojín de lejía y un balde con agua (20 litros) con la ayuda de una escobilla o esponja metálica.
- Enjuagar hasta que desaparezca el olor a lejía
- Tapar el depósito para protegerlo del polvo.



## AGUA SEGURA PARA CONSUMO HUMANO

**AGUA DE BEBIDA:** Aplicar dos gotas de lejía comercial al 5% por litro de agua, taparlo y dejarlo reposar durante 30 minutos, luego utilizar.

**AGUA PARA DESINFECCION DE VERDURAS:** Debe agregarse una cucharadita de lejía por cada litro de agua y dejar reposar durante 30 minutos, luego enjuagar con agua hervida fría.

## AGUA SEGURA PARA LAVADO Y LIMPIEZA

**AGUA PARA DESINFECTAR UTENSILIOS:** Aplicar dos cucharaditas por litro de agua y dejar reposar por 15 minutos y luego escurrir.

**AGUA PARA DESINFECTAR SUPERFICIES Y PISOS:** Agregar dos cucharaditas de lejía por litro de agua.



# AGUA SEGURA EN EMERGENCIAS

Cartilla para Coordinadores de albergues, Técnicos en Saneamiento y Promotores de Salud



### DIGESA

Dirección General de Salud Ambiental  
TELEFONO DE EMERGENCIA DIGESA: 4402334 - 4400071  
Central Telefónica: 4428353 Anexo: 219  
CORREO: [digesa-emergencia@digesa.minsa.gob.pe](mailto:digesa-emergencia@digesa.minsa.gob.pe)  
[digesa@digesa.minsa.gob.pe](mailto:digesa@digesa.minsa.gob.pe)

Dirección: Calle Las Amapolas N° 350 Urb. San Eugenio – Lince  
<http://www.digesa.minsa.gob.pe>

Lima – Perú  
2007