

## DISPOSICION SANITARIA DE AGUAS RESIDUALES

- 1.1 El estancamiento de aguas residuales es causante de la contaminación del ambiente. Atrayendo además roedores, moscas y otros insectos transmisores de enfermedades.



Para su eliminación:

- a. Coordinar con la entidad responsable del servicio de alcantarillado de la localidad a fin de **desatorar tuberías colectoras de desagüe** y limpiar bocas de acceso (buzones) y las cajas de registro.
- b. Conducción o bombeo de aguas residuales domésticas.

Las aguas residuales serán conducidas ó bombeadas de acuerdo al nivel del terreno hacia sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento operativas.

## 1.2 Albergues

Los sistemas alternativos para disposición de excretas son las letrinas sanitarias de hoyos secos, los baños químicos portátiles y también se emplearán camiones cisternas para la extracción de lodo.



## 1.3 Campamentos

Para eliminar las aguas residuales se construirán zanjas de infiltración modificadas, de dimensión 1,8 – 2,4 m. de profundidad 0.75 – 0.90 m. de ancho, 3 – 3,5 m/100 personas, sustituyendo las capas de tierra y grava por capas de paja, hierba o ramas pequeñas.

*Para eliminar las aguas residuales se construirán  
zanjas de infiltración modificadas*



# TECNICAS PARA DISPOSICIÓN SANITARIA DE AGUAS RESIDUALES **EN EMERGENCIAS**

**Cartilla Coordinadores de albergues, Técnicos en  
Saneamiento y Promotores de Salud**



## **DIGESA**

**Dirección General de Salud Ambiental**  
**TELEFONO DE EMERGENCIA DIGESA: 4402334 - 4400071**  
**Central Telefónica: 4428353 Anexo: 219**  
**CORREO: [digesa-emergencia@digesa.minsa.gob.pe](mailto:digesa-emergencia@digesa.minsa.gob.pe)**  
**[digesa@digesa.minsa.gob.pe](mailto:digesa@digesa.minsa.gob.pe)**

**Dirección: Calle Las Amapolas N° 350 Urb. San Eugenio – Lince**  
**<http://www.digesa.minsa.gob.pe>**

**Lima – Perú**  
**2007**